



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schuberttring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.801

Geltungsdauer

bis Ende Mai 2021

Inhaber ♦ Vertrieb in Österreich

**Watercryst Wassertechnik
GmbH & Co KG**
Messerschmittweg 26
6175 Kematen

Hersteller

Watercryst Wassertechnik GmbH & Co KG / AT

Prüfungsart

Erstprüfung

Prüfbericht

1800364-005 vom 14. Mai 2018

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- PW 704 Ausgabe Jänner 2013

Produkt

Physikalische Wasseraufbereitung

Biocat WS 5

Nenndurchfluss: 0,27 m³/h

Anschluss: Gewinde DN 40

Max. Wassertemperatur: 30 °C

Nenndruck: PN 10

*Die ÖVGW-Qualitätsmarke darf ausschließlich
mit der Funktion zur Verminderung der
Kalksteinbildung in Zusammenhang gebracht
werden.*

ZVR 816158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 22. Mai 2018

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzler
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle

