



ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG  
FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach

A-1010 Wien, Schuberring 14

Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25

E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at

Akkreditiert durch das Bundesministerium  
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort



## ÖVGW-Zertifikat

Über die Verleihung des Rechtes  
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

**W 1.804**

Geltungsdauer

**bis Ende Mai 2021**

Inhaber ♦ Vertrieb in Österreich

**Watercryst Wassertechnik  
GmbH & Co KG**

Messerschmittweg 26  
6175 Kematen

Hersteller

Watercryst Wassertechnik GmbH & Co KG / AT

Prüfungsart

Erstprüfung

Prüfbericht

1800364-005 vom 14. Mai 2018

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

• PW 704 Ausgabe Jänner 2013

Produkt

Physikalische Wasseraufbereitung

**Biocat WS 8**

Nenndurchfluss: 0,63 m<sup>3</sup>/h

Anschluss: Gewinde DN 40

Max. Wassertemperatur: 30 °C

Nenndruck: PN 10

*Die ÖVGW-Qualitätsmarke darf ausschließlich  
mit der Funktion zur Verminderung der  
Kalksteinbildung in Zusammenhang gebracht  
werden.*

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 22. Mai 2018

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer  
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle

